

چک لیست تخریب

شماره:
تاریخ:
پیوست:

منابع:	طرح:	بلوک / بلوکها:	شماره نقشه:
	پروژه:	طبقه / طبقات:	شماره دستورالعمل:
	فاز:	واحد / واحدها:	

ردیف	موارد ارزیابی	کاربرد ندارد	کنترل اولیه					کنترل نهایی	شرح عدم انطباق	منبع	شماره بند
			تایید	تعمیر (اصلاح)	تغییر معیار پذیرش	مردود	تاریخ				
۱	اطمینان از عدم وجود مواد مخاطره آمیز شیمیایی، انفجاری و اشتعالی داخل ساختمان پیش از تخریب	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۲	پر کردن زیرزمین بنای قدیمی با شفته آهکی یا بتن کم عیار در صورتی که ساختمان نوساز آتی فاقد زیرزمین است.	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۳	تنظیم صورتجلسه انجام نخاله و آواربرداری تا تراز صفر و پس از آن اجرای سازه نگهدارنده همزمان با گودبرداری	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۴	شرایط آب و هوایی مناسب برای انجام عملیات تخریب	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۵	مطابقت وسایل مورد استفاده در تخریب با «برنامه تخریب»	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۶	مطابقت ترتیب تخریب و باربرداری اجزای ساختمان با «برنامه تخریب»	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۷	مطابقت نحوه تخریب سقفها با «برنامه تخریب»	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۸	مطابقت نحوه تخریب دیوارها با «برنامه تخریب»	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۹	مطابقت نحوه انتقال نخالهها به سطح همکف با «برنامه تخریب»	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۱۰	مطابقت نحوه بارگیری و انتقال نخالهها به دیوی شهرداری با «برنامه تخریب»	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۱۱	مطابقت نحوه ورود ماشین آلات و بارگیری نخالهها با «برنامه تخریب»	☐	☐	☐	☐	☐		☐			

			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۲	مطابقت محل دیوی ضایعات ساختمان با «برنامه تخریب»
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۳	مطابقت محل دیوی آجرها با «برنامه تخریب»
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۴	تناسب تعداد کارگران برای اجرای «برنامه تخریب»
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۵	تأمین ایمنی کارگران مشغول به کار در ارتفاع
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۶	جایگاه کار ایمن کارگران هنگام تخریب سقف‌ها و دیوارها
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۷	مهارت و صلاحیت متصدی دستگاه‌ها و راننده ماشین‌آلات
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۸	ایمنی پلکان‌ها، مسیرهای گذر و نردبان‌های مورد استفاده کارگران
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۱۹	تأمین روشنایی پلکان‌ها و مسیرهای عبور کارگران با منابع نور طبیعی یا مصنوعی
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۰	محافظت دیوارهای پیرامونی و ملحقات ساختمان از احتمال ریزش ناگهانی پس از پایان ساعات کاری
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۱	سیمان کاری رویه خارجی دیوار همسایه در حین تخریب همزمان با کاهش ارتفاع ساختمان
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۲	عدم انحراف و عدم اتکای دیوار همسایه به دیوار بنای در حال تخریب و رفع خطر احتمالی
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۳	مهار مناسب و ایمن سرسره یا ناودان هنگام انتقال نخاله‌ها توسط سرسره یا ناودان
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۴	استفاده از طناب هدایت‌کننده برای مهار و جلوگیری از سقوط ناگهانی قطعات هنگام برش تیرها و ستون‌های اسکلت فلزی
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۵	شناسایی محل تجمع تنش و تخریب‌های ناگهانی هنگام تخریب اسکلت بتن‌آرمه و انجام اقدامات لازم
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۶	شناسایی محل تجمع تنش و آزاد شدن ناگهانی اعضا سازه فلزی در هنگام برش و انجام اقدامات لازم
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	۲۷	پایش و کنترل ترک‌ها و حرکات احتمالی دیوارهای همسایه

فرم برنامه تخریب

ردیف	موضوع	جزئیات اجرایی
۱	نوع اسکلت ساختمان موجود	
۲	نوع سقف ساختمان موجود	
۳	شرح وضعیت همجواری‌ها	
۴	وسایل مورد استفاده در تخریب	
۵	ترتیب تخریب اجزای ساختمان	
۶	نحوه تخریب سقف‌ها	
۷	نحوه تخریب دیوارها	
۸	نحوه انتقال آوار از طبقات فوقانی به همکف	
۹	نحوه بارگیری آوار و ماشین‌آلات مورد استفاده	
۱۰	نحوه انتقال آوار به دپوی شهرداری و ماشین‌آلات مورد استفاده	
۱۱	کروکی ورود ماشین‌آلات و بارگیری در کارگاه	
۱۲	محل دپوی ضایعات آهن در کارگاه	
۱۳	محل دپوی آجرهای بازیافتی در کارگاه	
۱۴	تمهیدات حفاظتی کارگران برای کار در ارتفاع	
۱۵	حداکثر تعداد کارگران تخریب‌کار در روز	
۱۶	مدت زمان انجام تخریب و آواربرداری تا تراز صفر	